Überprüfung Elektrogeräte **bei jedem Gebrauch notwendig**

FI-Schutzschalterprüfung **vierteljährlich durchzuführen**

- defekte Kabel
- beschädigte Steckdosen
- beschädigte Schalter
- fehlende Kindersicherungen
- Notschalterbetätigung im Küchenbereich

- Überprüfung der FI-Schutzschalter im Verteilerkasten
  (Betätigen des T-Tasters am FI-Schalter, Achtung: der komplette Stromkreis wird dabei abgeschaltet, z. B. auf PC achten)

Datum	Erkannter Mangel:	Behoben am:	Unterschrift