

Tabelle1

Anlage / Bauteil	Rechtsvorschrift	Prüfung und Wartung		Prüfintervall	Beispiel
		zwingend notwendig	sinnvoll		
Elektrogeräte ortsveränderlich (Büro)	BGV A3 BetrSichV TRBS 1201	X		2 Jahre	Druckerkabel
Elektrogeräte ortsveränderlich sonstige	BGV A3 BetrSichV TRBS 1201	X		1 Jahr	Kaffemaschine
Elektrogeräte ortsunveränderlich	BGV A3 BetrSichV TRBS 1201	X		4 Jahre	Herd
Stationäre elektrische Anlagen (e-check)	BGV A3 BetrSichV TRBS 1201	X		4 Jahre	Elektroinstallation Gebäude
Fehlerstromschutzschalter	BGV A3 BetrSichV TRBS 1201	X		6 Monate	FI
Rauchabzugsanlagen (RWA)	SprüfV	X		3 Jahre	Lichtkuppel mit RWA
Selbsttätige Feuerlöschanlagen	SprüfV	X		3 Jahre	Sprinkler
Brand- und Alarmierungsanlage	SprüfV	X		3 Jahre	Brandmeldeanlage
Sicherheitsstromversorgung	SprüfV	X		3 Jahre	Notstromaggregat
Feststellanlage für Feuerschutzabschlüsse	SprüfV	X		1 Jahr	Brandschutztüre

Tabelle 1

Türen mit elektr. Verriegelung in Rettungswegen	SprüfV	X		1 Jahr	Ausgangstüre KiGa
Brandschutzklappen in Lüftungsanlagen	SprüfV	X			
Tragbare Feuerlöscher	SprüfV	X		2 Jahre	
Lüftungsanlage (Mittel- und Großgaragen)	SprüfV	X		3 Jahre	
CO-Warnanlage (Mittel- und Großgaragen)	SprüfV	X		3 Jahre	
Turmuhrenanlage			X		
Läuteanlage mit Elektroverteilung			X		
Glockenanlage (Glocken, Glockenstuhl,-armaturen)			X	1 Jahr	
Blitzschutz bei KiGa, Kirche, Versammlungsstätte und denkmalgeschützten Gebäuden	Bay BO Art. 44	X		3 Jahre	
Blitzschutz bei übrigen Gebäuden			X	6 Jahre	
Heizungsanlagen			X	1 Jahr	
Wohnraumlüftung (Filter)			X	1 Jahr	
Maskierung von Holzschutzmittel Nachmessung			X	10 Jahre	
Heizöllageranlagen	Wasserhaushalts-				Öltank
Unterirdisch	gesetz	X		5 Jahre	
Unterirdisch im Wasserschutzgebiet	Bayerisches	X		2,5 Jahre	
Oberirdisch 1.000 l bis 10.000 l	Wassergesetz	X		einmalig	
Über 10.000 l		X		5 Jahre	
Über 10.000 l im Wasserschutzgebiet		X		5 Jahre	

Tabelle1

SprüfV = Sicherheitsanlagenprüfverordnung

BetrSichV = Betriebssicherheitsverordnung

Bay BO = Bayerische Bauordnung

Stand 17.06.2011 uh