Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

**Überprüfung Elektrogeräte** (bei jedem Gebrauch notwendig)
**FI-Schutzschalterprüfung** vierteljährlich durchzuführen

- defekte Kabel
- beschädigte Steckdosen
- beschädigte Schalter
- fehlende Kindersicherungen
- Notschalterbetätigung im Küchenbereich

- Überprüfung der FI-Schutzschalter im Verteilerkasten
  (Betätigen des T-Tasters am FI-Schalter, Achtung: der komplette Stromkreis wird dabei abgeschaltet, z. B. auf PC achten)

| Datum | Erkannter Mangel: | Behoben am: | Unterschrift |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |