



# Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

## **Überprüfung Elektrogeräte** (bei jedem Gebrauch notwendig) **FI-Schutzschalterprüfung** vierteljährlich durchzuführen

- defekte Kabel
  - beschädigte Steckdosen
  - beschädigte Schalter
  - fehlende Kindersicherungen
  - Notschalterbetätigung im Küchenbereich
- Überprüfung der FI-Schutzschalter im Verteilerkasten  
(Betätigen des T-Tasters am FI-Schalter, Achtung: der komplette Stromkreis wird dabei abgeschaltet, z. B. auf PC achten)

Datum	Erkannter Mangel:	Behoben am:	Unterschrift